

No.	質問日	回答日	調達案件名称	質問	回答	回答作成						
1	6/27	7/4	<ul style="list-style-type: none"> ・北区民センター及び北保健センター設備運転保守管理業務 ・白石区複合庁舎設備運転保守管理等業務 ・厚別区役所等設備運転保守管理業務 ・南区役所等設備運転保守管理業務 ・西区役所及び西区役所分庁舎における設備運転保守管理業務 	見積による積算が含まれているものはありますか。ある場合は、その作業箇所等をご教示ください。	<p>左記案件のうち、南区役所等設備運転保守管理業務以外については、見積による積算を行っておりません。</p> <p>南区役所等設備運転保守管理業務の見積による積算箇所は下記のとおりです。 仕様書別紙1（冷暖房、空調、衛生設備等の平常点検及び精密点検基準表） ○ 精密点検</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設備名</th> <th>保守管理項目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ロールフィルター</td> <td>5ロールフィルターの交換</td> </tr> <tr> <td>電気集塵機</td> <td>3集塵ユニット（アグロマレイタ・セル）の分解及び洗浄 4イオナイザー線の交換</td> </tr> </tbody> </table>	設備名	保守管理項目	ロールフィルター	5ロールフィルターの交換	電気集塵機	3集塵ユニット（アグロマレイタ・セル）の分解及び洗浄 4イオナイザー線の交換	北) 総務企画課 白) 総務企画課 厚) 総務企画課 南) 総務企画課 西) 総務企画課
設備名	保守管理項目											
ロールフィルター	5ロールフィルターの交換											
電気集塵機	3集塵ユニット（アグロマレイタ・セル）の分解及び洗浄 4イオナイザー線の交換											