

【集約対象役務】一般競争入札（事前審査方式）の設備保守業務（告示番号第279号）に係る質問及び回答

No.	質問日	回答日	調達案件名称	質問	回答	回答作成
1	2/6	2/16	円山動物園エレベーター保守業務 （日立製作所製）	仕様書の6業務範囲(2)保守契約の種別が「フルメンテナンス契約」、(5)修理、取替え、交換等にて「別紙2に記載する付加装置の修理、取替え、交換等については本業務の範囲内とする。」と記載がございます。 2026年度の修理、取替え、交換等の計画をご教示願います。 また、2026年度の修理、取替え、交換等の計画があった場合は、契約時の仕様に盛り込まれる認識で宜しいでしょうか。	2026年度の修理、取替、交換等の計画については、メーカーより推奨されている下記部品を想定しており、契約時の仕様に含みます。 【1号機】 ・かご内マルチビームドアセンサー投光・受光部 ・かご内LED照明 ・かご内位置表示器（液晶タイプ） ・停電時自動着床装置用バッテリー 【2号機】 ・かご内マルチビームドアセンサー投光・受光部 ・かご内LED照明 ・停電時自動着床装置用バッテリー 【3号機】 ・停電時自動着床装置用バッテリー	環）円山動物園 経営管理課