


札幌市告示第3207号

令和2年(2020年)6月3日付け札幌市告示第3089号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)6月9日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第3089号別表の工事番号「20(土)第0117号」工事名「中央区街路灯設置工事(その1)」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

## 電子入札

0	調達案件番号	2002011711	
1	工事（業務）番号	20（土）第 0117 号	
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	中央区街路灯設置工事（その1）
		工期（履行期間）	着手の日から令和3年02月26日まで
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和2年07月08日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和2年06月22日（08時00分～20時00分） 令和2年06月23日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和2年06月24日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	建）土木部道路設備課
		電話番号	011-211-2635

## 工事説明書

### 1. 工事の概要

道路照明灯設置及び撤去 一式

- ・ 段付ポール(1灯用) × 1基
- ・ テーザン灯(2灯用) × 20基
- ・ 8m 直線型テーザンポール(1灯用) × 12基
- ・ 10m 直線型テーザンポール(1灯用) × 3基、(2灯用) × 1基
- ・ 電柱共架式街路灯(アーム式) × 4基、(アームレス) × 2基

地先ロードヒーティング復旧工事 一式 ※建設リサイクル法対象工事

2. 施工場所 札幌市中央区南1条西2丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から229日間とする。(令和 3年 2月19日までとする。)

4. 図面 別冊のとおり (図面44枚)

5. 工事仕様書 別添のとおり。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

## 工事説明書

### 1. 工事の概要

道路照明灯設置及び撤去 一式

- ・ 段付ポール(1灯用) × 1基
- ・ テーサイン灯(2灯用) × 20基
- ・ 8m 直線型テーサインポール(1灯用) × 12基
- ・ 10m 直線型テーサインポール(1灯用) × 3基、(2灯用) × 1基
- ・ 電柱共架式街路灯(アーム式) × 4基、(アームレス) × 2基

地先ロードヒーティング復旧工事 一式 ※建設リサイクル法対象工事

2. 施工場所 札幌市中央区南1条西2丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から229日間とする。(令和 3年 2月26日までとする。)

4. 図面 別冊のとおり (図面44枚)

5. 工事仕様書 別添のとおり。

6. 特記仕様書 別添のとおり。

特記仕様書

- I. 工事名称 中央区街路灯設置工事（その1）
II. 工事概要
1. 工事場所 札幌市中央区区1条西2丁目ほか
2. しゅん功期限 着手の日から 令和3年2月19日まで
(着手予定日: 令和2年7月6日まで)
3. 工事内容
・LED街路灯設置工事 43基
・設付ポール5.5m(1灯用、A-1式) 1基設置
・ポール街路灯5m(2灯用、A-2式) 3基設置
・ポール心街路灯6m(2灯用、A-2式) 17基設置
・直線ポールポール8m(1灯用、A-2式) 12基設置
・直線ポールポール10m(1灯用、A-2式) 3基設置
・直線ポールポール10m(2灯用、A-2式) 1基設置
・札幌市電柱共架設型LED街路灯(7m設置型) 4基設置
・札幌市生活道路設置型LED街路灯 2基設置
・街路灯撤去工事一式
・地先ロードヒーティング復旧一式
4. 工事項目 (●印を付したものを本工事種目とする)
○受変電設備工 ○ ○ ○
●道路照明設備工 ○ ○ ○
○道路融雪設備工(電気) ○ ○
○ ○ ●発生材処理 ○ ○
5. 別途工事

- III. 工事仕様
1. 共通仕様 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。
公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）平成31年版
公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）平成31年版
公共建築設備工事標準図面（電気設備工事編）平成31年版
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版
公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版
公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年版
公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）平成31年版
以上 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
電気設備工事仕様書（札幌市都市局建築部）令和2年度版
電気通信設備工事共通仕様書 平成31年版
（国土交通省大臣官房技術調査電気通信室）
土木工事共通仕様書（札幌市財政局工事監理室）
道路照明施設設置基準・同解説（社）日本道路協会
道路・トンネル照明器材仕様書（建設技術協会）平成30年度版
LED道路・トンネル照明導入ガイドライン（案）（国土交通省）
2. 特記事項 特記事項中選択を要するものは、●印を付したものを適用する。

Table with 2 columns: 共通事項, 機材. Content includes design drawings, materials, and quality assurance measures.

- 工事用動力その他 この工事に必要な工事動力、水、および諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
工事しゅん功時 1. 諸官庁届出書、検査合格書 1部
2. 各種測定表（監督職員の指示による） 1部
3. 工事写真（元データも含む） 1部
4. しゅん功図 部
5. 縮小図（A3二つ折り） 製本3部
6. 完成図書 1部
7. その他
○取扱説明等資料 部
●引渡資料（CD又はDVD） 3部
○縮小マイラー原図 1部
●しゅん功写真（元データ含む） 1部
なお、受注者は著作権等（工事写真・しゅん功写真等）の利用を発注者に許諾するものとする。

- 電子納品 ●対象 ○対象外
1. 電子納品は、札幌市「電子納品に関する手引き【常務工事】」に基づいて作成する。詳細は、監督職員と協議する。

- 2. 成果品の提出部数（CD-R） 2部
3. 設計図CADデータの貸与 ●貸与する ○貸与しない
貸与するCADデータは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
貸与したCADデータは、完成検査時に全て返却し、履行期間中に複製を作成している場合は、全て削除すること。
なお、著作権法第2章及び第3章に規定する著作権者の権利又は著作権法第2章第3節第2款に規定する著作権者人格権は、図面を作成した設計事務所等に帰属する。

- 主任技術者等
1. 主任技術者 建設業法による主任技術者資格を有するもの。（共同企業体の場合は、構成員すべて主任技術者資格を有すること。）
2. 現場代理人
3. 監理技術者 建設業法による監理技術者の資格を有するもの及び国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものであること。
4. 電気保安技術者 ●第1種または第2種電気工事士（一般用電気工作物）
○電気主任技術者または同等の知識及び経験を有するもの（事業用（自家用）電気工作物）及び本市が同程度と認めるもの
最大電力 ○500kW以上
○100kW以上500kW未満
○100kW未満
監督職員詰所 ○要（ ） ●不要
火災保険等 工事の内容等により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の1以上の保険を付してその写しを監督職員に提出すること。
保険契約定款 保険の期日 始期—保険の目的物が工事現場に搬入される日
終期—しゅん功期限+14日以上

- 公共工事の入札及び契約の適正化の確保に関する措置
公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発展を図る目的である同法を遵守し、施工体制の適正化を図ること。
監時検査 発注者の工事施行途中における検査の実施
・臨時技術検査 発注者が必要と認めた場合に行う検査
●中間技術検査 工事施行途中に行う技術検査
実施回数=原則年度に1回とする。
施工体制台帳等
(1) 施工体制台帳
受注者は、下請契約を締結する場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、作成した施工体制台帳の写しを監督職員に提出するものとする。
なお、施工体制台帳には「工事担当技術者（様式）」を追加して監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）の氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。
(2) 施工体系図
受注者は施工体制台帳をもとに施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示するものとする。
(3) 現場の管理
受注者は、監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。

- 適正な施工の確保について
(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
(2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者（工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。）を配置すること。
(3) 上記（1）および（2）のほか建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
施工中の安全確保及び環境保全について
受注者は工事に際し、公衆災害の防止、施工中の安全確保、及び環境保全のため、関係法令及び公共建築工事標準仕様書の記述に従うが、以下の項目に留意すること。
●高所作業における落下、転落事故の防止。
○火災の安全管理。
○作業場における除欠状態及び有害ガスの発生防止。
●交通安全管理
工事車両の工事現場内への搬出入に当たって、実状に応じて交通安全管理を適切に実施し交通安全管理を行うこと。
なお、北海道公安委員会が認定する路線における工事現場には、1級又は2級検定合格警備員（交通安全警備員）を配置する。
工事現場の安全衛生に関する管理
労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）第30条第2項の規定に基づき特定元作業者として指名された場合は、関係法令に従い必要な措置を講ずる。
また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保のため適切に行うこと。
札幌市生活環境の確保に関する条例
「札幌市生活環境の確保に関する条例」第68条により、敷地境界における騒音の確保が適用される。
作業上の危険防止
(1) 木材の切削
(2) 金属のつち打
(3) 金属の切断
(4) 金属の研磨
(5) 土石及び建設用資材の積み込み、積み下ろし（※住居系地域の場合のみ）
(6) 建設用資材の運搬車両及び建設用重機の移動（※住居系地域の場合のみ）
※建設用重機を使用した除排雪作業、建設工事現場において当該建設工事に伴って行われる作業は除く。
については、本市発注工事において、土壌を使用する場合は、近隣の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関わる規制基準を順守すること。
なお、詳細については以下の環境局環境部推進部環境対策課ホームページを確認すること。
(http://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/shizai.html)
作業員の服装について
本工事に使用する使用資材のうち、道内で産出、生産または製造される資材等で規格・品質が適正である場合は、これを優先的に使用するよう努めるものとする。
計量単位
計量単位については国際単位系（SI単位）とする。
工事材料の検査
検査材料（ ）
支給品及び資材品
支給品及び資材品（ ）
公共事業労働費調査
受注者は、札幌市が実施する公共事業労働費調査の対象工事（以下「対象工事」という。）となった場合には次の各項に挙げた事項について行うとともに協力しなければならない。
また、対象工事の工期経過後も同様とし、これらに要する費用は受注者の負担とする。
(1) 労働基準法に従って就業規則を作成するとともに、現場労働者の賃金及び時間の管理を適切に行い、賃金台帳の整備とその保存を行うこと。
(2) 札幌市が指定する面接調査日に、指定した公共事業労働費調査対象期間の現場労働者の賃金台帳等による調査票等提出し、面接調査を受けること。
(3) 面接調査の結果、発注者もしくは発注者に代わる者により受注者を訪問し、再調査または指導を行うこととなった場合は、受注者が自ら協力すること。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請業者等（当該下請負工事の一部に関わる二次以降の下請業者を含む。）が前各項と同じ業務を負う旨をその契約書に定めると。

- 建設機械の選定
工事に使用する建設機械は以下による。
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平成9年建設省告示第1536号）に基づき、指定された機械を使用する。
本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、国土交通省「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械及び平成7年度建設技術評価制度公算課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発のために実施された民間開発建設技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用するものとする。
ただし、道路運送車両後の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。
その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を受けるとともに、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

Table with 3 columns: 対象機種, 形式, 規格. Lists various construction equipment models and specifications.

- 揮発性有機化合物対策
揮発性有機化合物が含有しているおそれのある材料については、安全データシート等により確認を行い、揮発性有機化合物が少ない材料、または含有していない材料の使用に努めること。
使用する材料はF☆☆☆☆等の規制対象外材料を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆☆等の同等品とする。
また、施工時・完了後引渡し前においては、揮発性有機化合物の放散を促進するため、繰り返し換気を行わなければならない。
揮発性有機化合物の室内温度測定
○対象工事
測定対象工事の受注者は、検査機関（計量法第122条に定める計量士を配置し、計量法第107条に定める計量証明事業登録を行っている機関等）に依頼し揮発性有機化合物の室内温度測定を行い、基準値以下であることを確認の上、測定結果を監督職員に提出しなければならない。
(1) 測定物質
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン
(2) 測定方法
札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説に基づき、拡散法（バツツ法）により測定する。
(3) 測定時期及び箇所（測定位置等は監督職員と協議のこと）
○施工前 箇所 ○施工後 箇所
公共建築物の環境配慮
工事の施工にあたっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工に努めること。
グリーン購入
「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努めること。
また、当該材料等を購入した場合、種別、数量等を監督職員に報告すること。加えて、資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の環境負荷低減に配慮されたものを使用するよう努めること。
工事実績情報の登録
請負代金額が500万円以上の場合を対象とする。（公共建築工事標準仕様書 1.1.4 参照のこと）
工事着手時、変更時、しゅん功時の10日以内に登録を行い、監督職員に提出すること。
なお、変更登録は、工期、技術者等に要が生じた場合に行うものとする。
変更時としゅん功時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

特記仕様書

I. 工事名称 中央区街路灯設置工事(その1)
II. 工事概要
1. 工事場所 札幌市中央区区1条西2丁目ほか
2. しゅん功期限 着手の日から 令和3年2月26日まで
(着手予定日: 令和2年7月13日まで)
3. 工事内容
・LED街路灯設置工事 43基
・設付ポール5.5m(1灯用、A-1式) 1基設置
・ポール街路灯5m(2灯用、A-2式) 3基設置
・ポール心街路灯6m(2灯用、A-2式) 17基設置
・直線ポールポール8m(1灯用、A-2式) 12基設置
・直線ポールポール10m(1灯用、A-2式) 3基設置
・直線ポールポール10m(2灯用、A-2式) 1基設置
・札幌市電柱共架設型LED街路灯(7m設置型) 4基設置
・札幌市生活道路設置型LED街路灯 2基設置
・街路灯撤去工事一式
・地先ロードヒーティング復旧一式
4. 工事項目 (●印を付したものを本工事種目とする)
○受変電設備工 ○ ○ ○
●道路照明設備工 ○ ○ ○
○道路融雪設備工(電気) ○ ○ ○
●発生材処理 ○ ○ ○
5. 別途工事

III. 工事仕様
1. 共通仕様 図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、以下による。
公共建築工事標準仕様書 (電気設備工事編) 平成31年版
公共建築改修工事標準仕様書 (電気設備工事編) 平成31年版
公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編) 平成31年版
公共建築工事標準仕様書 (建築工事編) 平成31年版
公共建築改修工事標準仕様書 (建築工事編) 平成31年版
公共建築工事標準仕様書 (機械設備工事編) 平成31年版
公共建築改修工事標準仕様書 (機械設備工事編) 平成31年版
以上 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
電気設備工事仕様書(札幌市都市局建築部) 令和2年度版
電気通信設備工事共通仕様書 平成31年版
(国土交通省大臣官房技術調査電気通信室)
土木工事共通仕様書(札幌市財政局工事監理室)
道路照明施設設置基準・同解説(社)日本道路協会
道路・トンネル照明器材仕様書(建設技術協会) 平成30年度版
LED道路・トンネル照明導入ガイド(案)(国土交通省)
2. 特記事項 特記事項中選択を要するものは、●印を付したものを適用する。

Table with 2 columns: 共通事項, 機材. 機材: 設計図書仕様により選択し、監督職員に使用資材届、承諾函、品質性能等の資料を提出し承諾を得ること。『建築材料・設備機材等品質性能評価事業 設備機材等評価名簿』(社)公共建築協会編纂)の活用により評価を受けた材料を使用する場合は、評価書の添付により品質性能等の資料の提出を省略することができる。

工事用動力その他 この工事に必要な工事動力、水、および諸手続きなどの費用はすべて受注者の負担とする。
工事しゅん功時 1. 諸官庁届出書、検査合格書 1部
2. 各種測定表(監督職員の指示による) 1部
3. 工事写真(元データも含む) 1部
4. しゅん功図 部
5. 縮小図(A3二つ折り) 製本3部
6. 完成図書 1部
7. その他
○取扱説明等資料 部
●引渡資料(CD又はDVD) 3部
○縮小マイラー原図 1部
●しゅん功写真(元データ含む) 1部
なお、受注者は著作権等(工事写真・しゅん功写真等)の利用を発注者に許諾するものとする。

電子納品 ●対象 ○対象外
1. 電子納品は、札幌市「電子納品に関する手引き[富轄工事]」に基づいて作成する。詳細は、監督職員と協議する。

2. 成果品の提出部数(CD-R) 2部
3. 設計図CADデータの貸与 ●貸与する ○貸与しない
貸与するCADデータは、本工事の履行に必要な施工図及び完成図の作成においてのみ使用し、それ以外の目的で使用してはならない。
貸与したCADデータは、完成検査時に全て返却し、履行期間中に複製を作成している場合は、全て削除すること。
なお、著作権法第2章及び第3章に規定する著作権者の権利又は著作権法第2章第3節第2款に規定する著作権者人格権は、図面を作成した設計事務所等に帰属する。

主任技術者等
1. 主任技術者 建設業法による主任技術者資格を有するもの。(共同企業体の場合は、構成員すべて主任技術者資格を有すること。)
2. 現場代理人
3. 監理技術者 建設業法による監理技術者の資格を有するもの及び国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したものであること。
4. 電気保安技術者 ●第1種または第2種電気工事士(一般用電気工作物)
○電気主任技術者または同等の知識及び経験を有するもの(事業用(自家用)電気工作物)及び本市が同程度と認めるもの
最大電力 ○500kW以上
○100kW以上500kW未満
○100kW未満

監督職員詰所 ○要( ) ●不要

火災保険等 工事の内容等により、火災保険、建設工事保険、組立保険等の1以上の保険を付してその写しを監督職員に提出すること。

保険契約定款 保険の期日 始期—保険の目的物が工事現場に搬入される日
終期—しゅん功期限+14日以上

公共工事の入札及び契約の適正化の確保に関する措置
公共工事の入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発展を図る目的である同法を遵守し、施工体制の適正化を図ること。

監時検査 発注者の工事施行途中における検査の実施
・臨時技術検査 発注者が必要と認めた場合に行う検査
●中間技術検査 工事施行途中に行う技術検査
実施回数=原則年度に1回とする。

施工体制台帳等
(1) 施工体制台帳
受注者は、下請契約を締結する場合には下請金額にかかわらず施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、作成した施工体制台帳の写しを監督職員に提出するものとする。
なお、施工体制台帳には「工事担当技術者(様式)」を追加して監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)の氏名、生年月日、所属会社名を記載するものとする。
(2) 施工体系図
受注者は施工体制台帳をもとに施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示するものとする。
(3) 現場の管理
受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。

適正な施工の確保について
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反する一括下請負その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
(2) 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(工事現場に常駐して専らその職務に従事する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
(3) 上記(1)および(2)のほか建設業法等に抵触する行為は行わないこと。
施工中の安全確保及び環境保全について
受注者は工事に際し、公衆災害の防止、施工中の安全確保、及び環境保全のため、関係法令及び公共建築工事標準仕様書の記述に従うほか、以下の項目に留意すること。
●高所作業における落下、転落事故の防止。
○火災の安全管理。
○作業場における除欠状態及び有害ガスの発生防止。
●交通安全管理
工事車両の工事現場内への搬出入に当たって、実状に応じて交通安全管理を適切に実施し交通安全管理を行うこと。
なお、北海道公安委員会が認定する路線における工事現場には、1級又は2級検定合格警備員(交通誘導警備員)を配置する。

する者で、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあるものに限る。)を配置すること。
(3) 上記(1)および(2)のほか建設業法等に抵触する行為は行わないこと。

施工中の安全確保及び環境保全について
受注者は工事に際し、公衆災害の防止、施工中の安全確保、及び環境保全のため、関係法令及び公共建築工事標準仕様書の記述に従うほか、以下の項目に留意すること。
●高所作業における落下、転落事故の防止。
○火災の安全管理。
○作業場における除欠状態及び有害ガスの発生防止。
●交通安全管理
工事車両の工事現場内への搬出入に当たって、実状に応じて交通安全管理を適切に実施し交通安全管理を行うこと。
なお、北海道公安委員会が認定する路線における工事現場には、1級又は2級検定合格警備員(交通誘導警備員)を配置する。

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第2項の規定に基づき特定元作業者として指名された場合は、関係法令に従い必要な措置を講ずる。
また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保のため適切に行うこと。
札幌市生活環境の確保に関する条例
「札幌市生活環境の確保に関する条例」第68条により、敷地境界における騒音の低減が適用される。

工事現場の安全衛生に関する管理
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第2項の規定に基づき特定元作業者として指名された場合は、関係法令に従い必要な措置を講ずる。
また、敷地内の除排雪については、工事の安全確保のため適切に行うこと。
札幌市生活環境の確保に関する条例
「札幌市生活環境の確保に関する条例」第68条により、敷地境界における騒音の低減が適用される。

札幌市生活環境の確保に関する条例
「札幌市生活環境の確保に関する条例」第68条により、敷地境界における騒音の低減が適用される。

- (1) 木材の切削
(2) 金属のつち打
(3) 金属の切断
(4) 金属の研磨
(5) 土石及び建設用資材の積み込み、積み下ろし(※住居系地域の場合のみ)
(6) 建設用資材の運搬車馬及び建設用重機の移動(※住居系地域の場合のみ)
※建設用重機を使用した除排雪作業、建設工事現場において当該建設工事に伴って行われる作業は除く。
については、本市発注工事において、土壌を使用する場合は、近隣の生活環境へ配慮した場所の選定及び指定作業に関わる規制基準を順守すること。
なお、詳細については以下の環境局環境まち推進部環境対策課ホームページを確認すること。
(http://www.city.sapporo.jp/kankyo/souon/kisei/shizai.html)

資機材の取扱いについて
本工事に使用する使用資材のうち、道内で産出、生産または製造される資材等で規格・品質が適正である場合は、これを優先的に使用するよう努めるものとする。
計量単位
計量単位については国際単位系(SI単位)とする。
工事材料の検査
検査材料( )
支給品及び資材品
支給品及び資材品( )
公共事業労働費調査
受注者は、札幌市が実施する公共事業労働費調査の対象工事(以下「対象工事」という。)となった場合には次の各項目に準じた事項について行うとともに協力しなければならない。
また、対象工事の工期経過後も同様とし、これらに要する費用は受注者の負担とする。
(1) 労働基準法に従って就業規則を作成するとともに、現場労働者の賃金及び時間の管理を適切に行い、賃金台帳の整備とその保存を行うこと。
(2) 札幌市が指定する面接調査日に、指定した公共事業労働費調査対象期間の現場労働者の賃金台帳等による調査票等提出し、面接調査を受けること。
(3) 面接調査の結果、発注者もしくは発注者に代わる者により受注者を訪問し、再調査または指導を行うこととなった場合は、受注者が自ら協力すること。
(4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請業者(当該下請負工事の一部に関わる二次以降の下請業者を含む。)が前各項と同じ業務を負う旨をその契約書に定めること。

建設機械の選定
工事に使用する建設機械は以下による。
「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年建設省告示第1536号)に基づき、指定された機械を使用する。
本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、国土交通省「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械及び平成7年度建設技術評価制度公開課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用するものとする。
ただし、道路運送車両後の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車の種別で、有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く。
その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を受けるとともに、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。
なお、これによりがたい場合は、監督職員と協議するものとする。

Table with 3 columns: 対象機種, 形式, 規格. 対象機種: パックホウ, ブルドーザ, トラクターショベル, 発動電動機, 空気圧縮機, 油圧式杭圧入引抜機, ローラ, ホールクレーン. 形式: 油圧式クローラ型, 普通、湿地、リッジ装置付, ホール型, 可搬式、溶接兼用機を含む, 可搬式, ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ, ラフテレーンクレーン. 規格: ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上6.0kW以下)を搭載した建設機械に限る。、道路運送車両法の排出ガス規制を受けている建設機械は除く。

揮発性有機化合物対策
揮発性有機化合物が含有しているおそれのある材料については、安全データシート等により確認を行い、揮発性有機化合物が少量の材料は☆☆☆☆等の規制対象外材料の使用に努めること。使用する材料が☆☆☆☆等の規制対象外材料を基本とし、該当する材料がない場合はF☆☆☆☆等の同等品とする。
また、施工時・完了後引渡し前においては、揮発性有機化合物の放散を促進するため、繰り返し換気を行わなければならない。
揮発性有機化合物の室内濃度測定
○対象工事
測定対象工事の受注者は、検査機関(計量法第122条に定める計量士を配置し、計量法第107条に定める計量証明事業登録を行っている機関等)に依頼し揮発性有機化合物の室内濃度測定を行い、基準値以下であることを確認の上、測定結果を監督職員に提出しなければならない。
(1) 測定物質
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン
(2) 測定方法
札幌市公共建築物シックハウス対策指針及び同解説に基づき、拡散法(バツツ法)により測定する。
(3) 測定時期及び箇所(測定位置等は監督職員と協議のこと)
○施工前 箇所 ○施工後 箇所

公共建築物の環境配慮
工事の施工にあたっては、本市の「環境方針」「札幌市公共建築物環境配慮ガイドライン」の意図を理解し、環境に配慮した施工に努めること。
グリーン購入
「札幌市グリーン購入ガイドライン」により環境負荷の低減を考慮した材料等を選定し、グリーン購入の推進に努めること。
また、当該材料等を購入した場合、種別、数量等を監督職員に報告すること。加えて、資材(材料及び機材を含む)の梱包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の環境負荷低減に配慮されたものを使用するよう努めること。
工事実績情報の登録
請負代金額が500万円以上の場合を対象とする。(公共建築工事標準仕様書 1.1.4 参照のこと)
工事着手時、変更時、しゅん功時の10日以内に登録を行い、監督職員に提出すること。
なお、変更登録は、工期、技術者等に要が生じた場合に行うものとする。
変更時としゅん功時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明する資料の提出を省略できるものとする。

訂正前

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書		アルミ矢板			単価適用年月	2020.05
					歩掛適用年月	2020.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
アルミ矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	48			単一 245号
アルミ矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準以外 1.225	m	48			単一 246号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	48			単一 247号
合 計						

訂正後

一式当たり内訳書（金抜き）

第 14号内訳書		アルミ矢板			単価適用年月	2020.05
					歩掛適用年月	2020.05
					労務調整-超過-規制	1.000-00000002000
名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要	
アルミ矢板建込工	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	48			単一 245号
アルミ矢板引抜工	掘削深2.5m以下 トラックレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	48			単一 246号
土留支保工(軽量金属支保工)	2段	m	48			単一 247号
合 計						