

札幌市告示第2493号

令和6年（2024年）6月5日付け札幌市告示第2443号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年（2024年）6月7日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2443号別表の工事番号「24(建)第0155号」工事名「発寒小学校ほか7校エアコン電源整備工事・新川西中学校照明設備更新工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

新陵東小学校		受変電設備		受変電設備改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0070
搬入費	変圧器 三相 100kVA 450kg 単独	1	台			
計						
搬出費		1	式			別紙 00-0071
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 30kVA	1	台			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0072
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 30kVA	1	台			
高圧負荷開閉器 (LBS) 撤去	3P 7.2kV 200A 限流ヒューズ含む	1	台			
6kV 高圧引下電線 (撤去)	KIP 22mm ²	6	m			
計						

誤

新陵東小学校		受変電設備		受変電設備改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
搬入費		1	式			別紙 00-0070
搬入費	変圧器 三相 100kVA 450kg 単独	1	台			
計						
搬出費		1	式			別紙 00-0071
搬出費	変圧器 三相 30kVA 170kg 単独	1	台			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0072
変圧器(屋内) (50Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 30kVA	1	台			
高圧負荷開閉器 (LBS) 撤去	3P 7.2kV 200A 限流ヒューズ含む	1	台			
6kV 高圧引下電線 (撤去)	KIP 22mm2	6	m			
計						

正