

月次点検項目表

月次点検要員については、保全技師 I、保全技師補、各1名および保全技術員補、2名を見込むものとする。

月次点検項目		点検内容	
幹線点検	架空ケーブル等の配線	架空ケーブル支持物の異常有無 架空ケーブルの弛み等の有無 その他異常の有無	園内
受電室点検	外観点検	小動物が侵入する恐れがある開口部の有無 外壁等大きな損傷等の有無 受電室内の照明等の確認 清掃の必要性の有無 施錠状態の異常の有無 その他異常の有無	
	配電盤点検	配電盤の据え付けの状態 異音・異臭の有無 配線等の取付状態の異常の有無 電圧計の読み記録(電灯・動力) その他異常の有無	受電室のみ適用
	機器類の点検	真空遮断器の外観異常の有無 保護继電器の外観異常の有無 変圧器の異常有無(異音・異臭の有無) その他付属機器の異常の有無	
キュービクル	外観点検	ケーブル引き込み状態の異常の有無 外観点検における大きな損傷・錆等の有無 受電室内の照明等の確認 外観及び盤内清掃の必要性の有無 施錠状態の異常の有無 その他異常の有無	センター棟 オオカミ舎横 熊館横
	配電盤点検	配電盤の据え付けの状態 異音・異臭の有無 配線等の取付状態の異常の有無 電圧計の読み記録(電灯・動力) その他異常の有無	上記3箇所 の各キュービ ルに適用
	機器類の点検	真空遮断器の外観異常の有無 保護继電器の外観異常の有無 変圧器の異常有無(異音・異臭の有無) その他付属機器の異常の有無	
キュービクル	外観点検	ケーブル引き込み状態の異常の有無 外観点検における大きな損傷・錆等の有無 受電室内の照明等の確認 外観及び盤内清掃の必要性の有無 施錠状態の異常の有無 その他異常の有無	ホッキョククマ館 アフリカゾーン キリン館裏 科学館裏 ゾウ舎 は虫類館
	配電盤点検	配電盤の据え付けの状態 異音・異臭の有無 配線等の取付状態の異常の有無 電圧計の読み記録(電灯・動力) その他異常の有無	上記6箇所 の各キュービ ルに適用
	機器類の点検	真空遮断器の外観異常の有無 保護继電器の外観異常の有無 変圧器の異常有無(異音・異臭の有無) その他付属機器の異常の有無	
報告書	報告書の作成		

令和3年度月次点検及び年次点検実施計画		
	年次点検	月次点検
令和3年4月		○
令和3年5月		○
令和3年6月		○
令和3年7月		○
令和3年8月	○	
令和3年9月		○
令和3年10月		○
令和3年11月		○
令和3年12月		○
令和4年1月		○
令和4年2月		○
令和4年3月		○
回数	1	11