






図3-1
図2は欠番




記号	記号	記号	記号	記号
①	②	③	④	⑤
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
⑪	⑫	⑬	⑭	⑮
⑯	⑰	⑱	⑲	⑳
㉑	㉒	㉓	㉔	㉕
㉖	㉗	㉘	㉙	㉚
㉛	㉜	㉝	㉞	㉟
㊱	㊲	㊳	㊴	㊵
㊶	㊷	㊸	㊹	㊺
㊻	㊼	㊽	㊾	㊿

記号	記号
①	②
③	④
⑤	⑥
⑦	⑧
⑨	⑩
⑪	⑫
⑬	⑭
⑮	⑯
⑰	⑱
⑲	⑳
㉑	㉒
㉓	㉔
㉕	㉖
㉗	㉘
㉙	㉚
㉛	㉜
㉝	㉞
㉟	㊱
㊲	㊳
㊴	㊵
㊶	㊷
㊸	㊹
㊺	㊻
㊼	㊽
㊾	㊿

は虫類・両生類館

図3-5



記号	説明	仕様
○	スハイルタクト (送信)	
●	受信タクト (受信)	
○	モーターダンパー	
○	モーター付 又は設置場所は別途指定	
○	室内用サーモスタット (二重)	
○	気体検知器	

動作一覧表


モード	FS-3	FE-4-1	FE-4-2	FE-5	FE-6	ナイトバーズ MD①	MD①	MD②	MD③	観覧通路 MD	ナイトバーズ MD②	ナイトバーズ MD③
通年	タイマー運転	タイマー運転	常時	常時	常時	×	○	○	○	○	×	×
夏夜	停止	停止	〃	〃	〃	○	○	○	○	○	○	○
動作条件	自動・手動・切	自動・手動・切	室内温度計	手動	手動・切	タイマー運転	手動・切	手動・切	手動・切	手動・切	手動・切	手動・切

○ 開、× 閉

は虫類・両生類館

し る べ き 事	
工事名	岡山県立自然史博物館新築工事
建築設計	建築設計事務所
電気設計	電気設計事務所
電気施工	電気施工会社
監理	監理会社

図3-6



は虫類・両生類館



(1) 故障器選定条件：重絶縁全粉体遮断（両極仕様）、過電入7.5℃、出入口温度差1.0℃
 (2) パネルヒーター型式：S-1割、D-2割、F-フィン、R-ルーバー（ビーエス株）
 (3) 故障器は駆動付全具にて固定
 (4) R1割・センタラボ・大型水栓の露出配管の保護は、機壳蓋露出仕様

し し ん 功 団	
工 事 名	河川敷築削掘削堤防施設築築築築築築築築築築
区 域 名 称	福岡港域 3号バース
請 合 入	清水建設エンジニアズ 建設代理人 奥藤
工 期	西 暦 年 平成25年 ししん4月 平成25年


3

图 3-9






- 整備項目
- 1 ● : エアコン機器点検
 - 2 ● : エアコンフィルター清掃

は虫類・両生類館




し し ぐ ち	
工 事 名	西山記念館は虫類・両生類展示館改修工事
所 属 部 門	施設管理課
請 負 人	株式会社 西村建設
工 期	令和 5 年 4 月 1 日 迄



1階平面図

作業内容

1 ① : 室外機用防雪カバー取付・取外し





小屋伏図

は虫類・両生類館

1/100 0 50cm 1 2 3 4 5 10 (m)

し ず け 図	
工 事 名	岡山県動物園は虫類・両生類館改修工事
日 次 表 記	改修工事
請 公 人	岡山県建設
工 期	令和元年 10月～11月

図3-13



換気室 (吸込口)	ホス室 (吸込口)	コオロ室 (吸込口)	パイラ室 (吸込口)
VHS 200×150	VHS 250×250	VHS 200×200	GV 400×200
Q = 70m³/h	Q = 380m³/h	Q = 280m³/h	Q = 530m³/h
BOX 300×250×250	BOX 350×250×300	BOX 300×200×200	

換気室 (吸込口)	ホス室 (吸込口)	コオロ室 (吸込口)	パイラ室 (吸込口)
GV 300×150	GV 250×250	GV 200×200	GV 400×200
Q = 70m³/h	Q = 380m³/h	Q = 280m³/h	Q = 530m³/h
BOX 300×250×250	BOX 350×250×300	BOX 300×200×200	

換気室 (吸込口) × 3	センターラ室 (吸込口) × 2
VHS 200×200	GV 300×200
Q = 280m³/h	Q = 230m³/h
BOX 300×250×250	BOX 300×200×250

換気・集気室 (吸込口) × 2
VHS 200×200
Q = 190m³/h
BOX 300×250×250

換気設備特記事項

(1) 換気設備の設置位置は換気室 (GV 250×250) に設置する。 (参照: 図面)



(2) 換気フード付きキャップは、タクト口と設置し、アルミ製・ギヤリ付。

は虫類・両生類館



し し ん 功 図	
工 事 名	西山記念館は虫類・両生類展示室改修工事
日 付	2014年12月
構 造 図	換気設備
構 造 図	換気設備
工 期	2014年12月

図3-14




は虫類・両生類館




し　ろ　う　図	
工 事 名	岡山県動物園は虫類・両生類展示施設工事
日 次 表	建築計画 1
構 成 人	岡山県動物園
工 期	令和 5 年 4 月

図3-15



1F平面図



小屋図

構造図・断面図

記号	構造名称	寸法	材料
FWU-2	鉄骨コンクリートユニット	PT32×2, GV32×2, TP40, BV40	
WT-1	通気管	PT32, PT32, GV32, GV40 (取付部)	

は虫類・両生類館

1/100 0 50cm 1 2 3 4 5 10 (m)

し ず け 図	
工 事 名	岡山県立自然史博物館新築工事
所 属 部 門	企画課
構 成 人	岡崎健人
工 期	平成 11 年 4 月 1 日

図3-17