



記号	機 器 名 称	仕 様 及 び 注 意 事 項	数量	備 考	設置場所	メーカー名
BH-1	温 水 機	真空式又は熱伝式 定格出力4.65kW 暖房1部屋用 暖房能力4.62kW人口68℃ 出口78℃ 流量6.60L/min 熱効率110%(13.3A) 燃料消費量 4.65.00kWh(NL) 消費 3φ・200V・1.0kW 制御電圧0.7kW 排煙ダクト用 燃焼器 180度付	2	配管40分径+10	既設暖房室	旭ヒラカフガイダム
HHS-1	温水ポンプ	8階用 150φ×2700L 水密付 使用昇圧V・GV5kW 実用長 禁止速度	1		コンクリート基礎(既設)	八幡工業株
HHR-1	温水ポンプ	8階用 150φ×2700L 水密付 使用昇圧V・GV5kW 実用長 禁止速度	1		コンクリート基礎(既設)	〃
HEX-1	給 水 機 器	プレート型 8150L1616 流量保証 700㎥ 1階用 湯水(不凍) 入口78℃ 出口68℃ 流量100L/min 2階用 湯水入口5℃ 出口7.6℃ 流量400L/min	1	既設基礎利用	既設暖房室	旭日製作所
PH-1	温水循環ポンプ	1階 ライン型 810φ×660L/min×5m 3φ・200V・1.6kW (不凍)	2	防振器付 配管φ5-1.5	既設暖房室	旭日製作所
PH-2	温水循環ポンプ	2階機械室 ライン型 32φ×40L/min×8m 3φ・200V・0.25kW (不凍)	1	防振器付 配管φ5-0.25T	既設暖房室	〃
PH-3	温水循環ポンプ	2階機械室 ライン型 32φ×40L/min×11m 3φ・200V・0.25kW (不凍)	1	防振器付 配管φ5-0.25	既設暖房室	〃
PH-4	温水循環ポンプ	2階FGV ライン型 25φ×10L/min×8m 3φ・200V・0.15kW (不凍)	1	防振器付 配管φ5-1.5I	既設暖房室	〃
PH-5	温水循環ポンプ	2階AHU、HG ライン型 50φ×360L/min×11m 3φ・200V・1.9kW (不凍)	1	防振器付 配管φ5-1.5	既設暖房室	〃
PH-6	温水循環ポンプ	2階ラインダクト ライン型 32φ×120L/min×15m 3φ・200V・0.75kW (不凍)	1	防振器付 配管φ5-0.75	既設暖房室	〃
PH-7	温水循環ポンプ	2階換気機 ライン型 32φ×100L/min×10m 3φ・200V・0.4kW (不凍)	1	防振器付 配管φ5-0.4I	既設暖房室	〃
PH-8	不凍配管ポンプ	足湯専用 床下マルチライン 100L 20φ×60L/min×10m 1φ・100V・100W	1	コンクリート基礎(既設) 見通 配管1.5倍+10	既設暖房室	〃
AHU-1	空 調 機	加熱コイル・加湿器・モーター・ブローア交換 加熱コイル 230kW 加湿器 不凍加熱人口78℃ 出口68℃ 流量330L/min 加熱器 電気式 加湿器 1H.2kW 給水 湯流量 26kg/h(但し換気機2台用) モーター 1H.5kW			既設暖房室	新晃工業株

・太極は改修部分を示し、細線は既設を示す。



整備項目


- 1  :真空式温水発生器定期点検整備
- 2  :空調機器点検
- 3  :空調機フィルター清掃



外 部 内 訳 表				
部 号	部 内 訳		数量	説 明 所
BH-1	BH100×2	YS100 (ドレン) BH100 (パイプ) 安全弁 圧力計×2 温度計×2 補給配管計	2台	配管機組立
HHB-1	BH100×3	BH65 BH60×2 BH50×2 BH25 (ドレン) 圧力計 水素計×8	1台	配管機組立
HHR-1	BH100×3	BH65 BH50×2 BH25×2 BH25×2 BH75 (管系コア) BH20 (ドレン) 圧力計 水素計×8	1台	配管機組立
HEX-1	BH60×2	BH50×2 BH50×2 (ドレン) 圧力計×2 温度計×2	1台	配管機組立
HH-1	BH100×2	BH100×1 BH100×2 気体分取器100	2台	配管機組立
PH-2	BH50×2	PH30 PH32×3 気体分取器50	1台	配管機組立
PH-3	BH50×2	PH30 PH32×3 気体分取器50	1台	配管機組立
PH-4	BH50×2	PH30 PH32×3 気体分取器50	1台	配管機組立
PH-5	BH100×2	BH100×1 BH100×2 気体分取器100	1台	配管機組立
PH-6	BH50×2	BH50 PH50×2 気体分取器50	1台	配管機組立
PH-7	BH50×2	BH50 PH50×2 気体分取器50	1台	配管機組立
PA-1		BH25 (管系コア) BH25 (管系コア)	1台	配管機組立
AAU-1	BH60×2	BH20 (ドレン) 圧力計×2 温度計×2	1台	配管機組立
HC-1	BH75×2	BH70 BH70 (ドレン) 圧力計×2 温度計×2	1台	配管機組立
TE-1		BH25 BH20 (ドレン) 安全弁	1台	配管機組立

しゅん 功 図	
工 事 名	岡山動物園自然鳥類飼育施設整備等工事
図 面 名 称	集約
請 負 人	恒星建設 建築代理
工 期	春 手 しゅん功

図6-3




熱帯鳥類館 1階平面図 1/100




熱帯鳥類館

しゅん 功 図	
工 事 名	円山動物園熱帯鳥類館改修工事
図 面 名 称	熱帯館
請 負 人	恒 星 設 計
工 期	監 理 代 理
	参 事
	しゅん 功

図6-4






■ : 動物園職員の立入許可が必要なエリア

熱帯鳥類館 2階平面図 1/100


熱帯鳥類館



しゅん 功 図	
工 事 名	円山動物園熱帯鳥類館改修工事
図 面 名 称	熱帯鳥類館
請 負 人	恒 星 設 備
工 期	建築代理人 あ ず け しゅん 功



熱帯鳥類館平面図 S=1/50



熱帯鳥類館平面図 S=1/50

機器表

記号	機器名	仕様	数量	単位	メーカー
SH-1	高気圧ポンプ	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
PV-1	真空ポンプ	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
AHU-1	空調機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
FR-1	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
HC-1	冷却機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-1	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-2	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-3	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-4	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-5	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
HEX-1	熱交換機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
PW-1	ポンプ	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所

天井表

記号	天井名	仕様	数量	単位	メーカー
①	サブライチ・天井	1,500 × 1,700 × 1,500	1	台	日立製作所
②	レタ・天井	1,800 × 2,900 × 1,200	1	台	日立製作所
③	天井	2,000 × 1,800 × 1,200	1	台	日立製作所
④	天井	1,200 × 2,000 × 1,800	1	台	日立製作所
⑤	天井	1,000 × 4,500 × 1,500	1	台	日立製作所
⑥	天井	600 × 1,300 × 500	0.5	台	日立製作所
⑦	ガラリ・天井	3,700 × 1,200 × 2,500	1	台	日立製作所
⑧	天井	3,400 × 1,200 × 2,500	1	台	日立製作所

材料表

記号	材料名	仕様	数量	単位	メーカー
SH-1	高気圧ポンプ	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
PV-1	真空ポンプ	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
AHU-1	空調機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
FR-1	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
HC-1	冷却機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-1	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-2	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-3	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-4	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
F-5	冷凍機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
HEX-1	熱交換機	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所
PW-1	ポンプ	200 ³ /2.450 ³ EOR以上用(予備1台)	1	台	日立製作所

しゅん功図


工事名 丹山町熱帯鳥類館建設工事

図名 熱帯鳥類館

図人 大塚

工 期 4月

図6-10




熱帯鳥類館

図6-11


しゅん 功 区	
工 事 名	丹山動物園の一角緑地新設供用衛生設備工事
図 面 名 称	
描 画 人	
工 期	

図6-12



熱帶鳥類館

图6-12



機器一覧表

記号	機器名称	仕様	数量	備考	メーカー名
AP-1	給水ポンプ	(高圧給水ポンプ・変圧給水)自動変圧運転機、ポンプモーター(500V/3000W/3000RPM/3.7A) 付属品:自動制御盤(三相コンデンサ付)、流量スイッチ、圧力スイッチ、圧力計、 アキュムレータ、防振装置、逆止弁、フット弁(SUS)、給水管カバー	1組	ファンクイト基礎工(建築工事) (人工降下、排水給水用)	扇田製作所
WP-1	排水ポンプ	(自吸タービンポンプ)排水機 400X100/minX25mAqX3200*15" 付属品:仕切弁、逆止弁、流量計、パクションカバー40"-2、防振装置、圧力計	2	~(人工排水機用)~	〃
DP-1	排水ポンプ	(水中型、潜流スイッチ内蔵自動型)自動変圧、送水運転機500V/2000/minX8mAqX3200*0.75*2台 (排水用)付属品:仕切弁、逆止弁、水中ケーブル5M、潜流スイッチ、流量計3M	2	(機械室排水用)	〃
DP-2	排水ポンプ	(水中型、潜流スイッチ内蔵自動型)1500/minX5mAqX1100*0.4" 付属品:逆止弁、水中ケーブル5M、潜流スイッチ	1	(換気、配管ピット用)	〃
DP-3	排水ポンプ	(水中型、非自動型)400/minX5mAqX1100*0.25" 付属品:ホース20M、水中ケーブル6M、タケノコ、吊り下ろし1M	1	(清掃用)	〃

機械室器具表

器具名称	仕様	数量	備考
排水機	SF-5-13	1	C-1(自動制御付)

物入器具表


器具名称	仕様	数量	備考
ステンレス洗し	700x600x700"	1	
自在水栓	SF-7-13	1	C-1

① 電動弁装置	電動弁-40Y型弁レナ-40 GV-40-3	⑤ 減圧弁装置	減圧弁-32Y型弁レナ-32 GV-32-3、圧力計-2
② 電動弁装置	電動弁-32Y型弁レナ-32 GV-32-3	⑥ 減圧弁装置	減圧弁-40Y型弁レナ-40 GV-40-3、圧力計-2
③ 減圧弁装置	減圧弁-25Y型弁レナ-25 GV-25-3、圧力計-2		
④ 減圧弁装置	減圧弁-40Y型弁レナ-40 GV-40-3、圧力計-2		


各水種電線接続方式

設置場所	電線種	制配方式
人工降下 給水機 (ホルダー-RB-50R)	減水管、電線井間、減水管、アース	
排水機 2P (ホルダー-RB-50R)	減水管、アース	
人工降下 排水機 (ホルダー-RB-50R)	減水管、減水管、アース	

機械室配管断面詳細図 S=1/50



機械室配管断面詳細図(給排水衛生設備) S=1/50




機械室、ライティング配管系統図 NO.SCALE

しゅん功図	
工事名	円山動物園新鳥類館新設設備衛生設備工事
図面名称	給水機
担当者	大
工期	1月

熱帯鳥類館

図6-13



オオハシ設備表

器具名称	仕様	数量	備	考
器具機水栓	SF-1B-13	1	C-1	

ワイフ設備表

器具名称	仕様	数量	備	考
器具機水栓	SF-1B-13	1	C-1	

キーパー設備表

器具名称	仕様	数量	備	考
器具機水栓	SF-1B-13	1	C-1 (自動操縦)	

しゅん 功 図				
工事名	円山動物園新鳥類館新設衛生設備工事			
図面名称	2階配管平面図	図尺	1/100	
図人	大信工機 池田 信	TEL (741) 0555		
工 期	着手 平成6年5月15日 図 11/25	完成 平成7年3月8日 図 11/25		

熱帯鳥類館

図6-15

六、航空器員表


品名	仕 様	数量	備 考	メーカー名
ステンレス 皿	1,800×700×1,850	1	(キヨボリ付付)	機研所
専 用 洗 盆 鉢	大 形 20	1	7200×1500(クローラータイプ付) 4500×2000(5000×2000×2000×2000) ※ 取付・2000×2000の取付金具も必要	機研所・タニックス
高 圧 洗 浄 機	(TK-533 専用)	1	(立型)レバーハンドル	

解の整理

器具名称	位	数	间
四联喷头	SF-1B-13	1	C-1

程入つ堂（註）器具不


器具名称	位 数	数量	附 注
取 样 桶 水 桶	SF-1B-13	1	C-1



入院室・有スツ室配管詳細図（給排水衛生設備） 5-1/50

調子空無風雨

器具名	仕	原	高	号	メーカー名
ステンレス鍋	2,550円(3,100円+700円)	1			膳屋口
電気湯沸器	小容量用4000W-800円 (容量用4000Wのみ)	1	2000 ³ 3.0 ³ (ワーク・ハイ・マール)		株式会社ミツバ
電気炊飯器	TKC-633型	1	炊飯器・おこし器等-600円(500円) お米がふくらむおこし器-500円		
パンラック	1,600円(1,800円+1,800円)	1	(立型レバーハンドル)		
			(オールステンレス)スモコ型3段		



蘇連至配管詳細図（給排水衛生設備） S=1/50


しゅん 功 図

名	山田松竹園熱帯海苔栽培施設建設衛生設備工事
名称	入院
人	大 塚 博
期	昭和


図 6-16

图 6-16


212



フライングゲージ内北側人工降雨配管断面図 S=1/100



フライングゲージ内南側人工降雨配管断面図 S=1/100




フライングゲージ内東側人工降雨配管断面図 S=1/100



熱帯鳥類館

しゅん 功 図	
工 事 名	岡山動物園熱帯鳥類館新築整備工事
図面名称	ゾウ
構 造 人	大 塚 洋
工 期	第 1 期

図6-17



熱帯鳥類館

しゅん 功 図	
工 事 名	円山動物園新築鳥類館及び環境衛生設備工事
図 面 名 称	人
描 画 人	大 技
工 期	業 主

図6-18

機器一覧表		(標準仕様)							
記号	名称	仕様	数量	動力		備考			
				種(台)	電圧(V)	能力(kw)			
H3-1	無圧ヒーター	F E式 定格能力 18.6kw 最高使用圧力 0.5MPa BH-816822(巴南金)	2	3	200	1.3	コンクリート基礎～建築工事		
		温水循環量 133L/min (60～70℃) 最高使用温度 80℃							
		燃料消費量 天然ガス (13A) 17.6Nm3/H							
		制御盤 (タイマーによる自動交互運転、電動三方弁40、故障時自動切換え運転、外部警報端子)							
		感温器、遠方リモコン共 排気筒 (4m、90°エルボ1付)							
HHS-1	温水ヘッダー (往)	配管用炭素鋼継管 (黒) 製 150φ×1,550L 架台共 錆止塗装 (汎工業製)	1				コンクリート基礎～建築工事		
HHR-1	温水ヘッダー (還)	配管用炭素鋼継管 (黒) 製 150φ×2,150L 架台共 錆止塗装 (汎工業製)	1				コンクリート基礎～建築工事		
HP-1	温水ポンプ	ライン型 (SUS製) 50φ×189L/min×7mA _g 50LPS5.4A (荏原)	2	3	200	0.4	(熱源1次系統)		
HP-2	温水ポンプ	ライン型 (SUS製) 40φ×116L/min×6mA _g 40LPS5.25A (荏原)	1	3	200	0.25	(屋内展示室・調理室系統)		
HP-3	温水ポンプ	ライン型 (SUS製) 25φ×42L/min×6mA _g 25LPS5.15 (荏原)	1	3	200	0.15	(キーパー通路A系統)		
HP-4	温水ポンプ	ライン型 (SUS製) 25φ×31L/min×8mA _g 25LPS5.15S (荏原)	1	1	100	0.1	(観覧通路系統)		
AS-1	気水分離器	空胴用標準型 口径80A AV25×GV25共 NL-80 (2ヶ所/3ヶ所/4ヶ所)	1				(熱源1次系統)		
AS-2	気水分離器	空胴用標準型 口径65A AV20×GV20共 NL-65 (3ヶ所/3ヶ所/4ヶ所)	1				(屋内展示室・調理室系統)		
AS-3	気水分離器	空胴用標準型 口径40A AV15×GV15共 NL-40 (3ヶ所/3ヶ所/4ヶ所)	1				(キーパー通路A系統)		
AS-4	気水分離器	空胴用標準型 口径40A AV15×GV15共 NL-40 (3ヶ所/3ヶ所/4ヶ所)	1				(観覧通路系統)		
EXT-1	高圧タンク	密閉式タイフラム型 床置型 空胴用 AX-42V (日立)	1				コンクリート基礎～建築工事		
		タンク容量 63L 形張吸収量 33L 最高使用圧力 0.5MPa							
FWP-1	補給水ポンプ	吐出圧一定型 受水槽50L付 403RWD53.7B (荏原)	1	3	200	0.4	コンクリート基礎～建築工事		
		25φ×30L/min×10m 高水警報							




機器一覧表		(標準仕様)							
記号	名称	仕様	数量	動力		備考			
				種(台)	電圧(V)	能力(kw)			
SF-1	給気ファン	係数型 電動シャッター付 EF-30BS83-B (三菱)	1	1	100	0.68	ボイラー及び室内サーモ運転		
		300φ 有圧 4.70m3/H ×50Pa							
ES-1	電気シャッター	300φ (SUS製) 防虫 (SUS製) フード300×300 (SUS防虫網付) 共 PS-30SMA (三菱)	1	1	100	0.01	SF-1運転		

電 動 三 方 弁 一 覧 表		※ 電動三方弁高圧化自動制御設備						
記号	名 称	系 统 名	口径	弁 径	数 量	備 考		
◇	電動三方弁装置	屋内展示室系統	20	電動三方弁20、GV40×6、Yスト40、パイパス管	1			
◇	電動三方弁装置	キーパー通路B系統	25	電動三方弁25、GV40×6、Yスト40、パイパス管	1			
◇	電動三方弁装置	キーパー通路A系統	20	電動三方弁20、GV40×6、Yスト40、パイパス管	1			
◇	電動三方弁装置	観覧通路系統	20	電動三方弁20、GV40×6、Yスト40、パイパス管	1			
◇	電動三方弁装置	調理室系統	20	電動三方弁20、GV25×6、Yスト25、パイパス管	1			
◇	電動三方弁装置	庫室系統	20	電動三方弁20、GV20×6、Yスト20、パイパス管	1			

機器及び配管一覧表				
記号	弁 器		数量	備 考
H B-1	BFV80×4 積熱PT80×4、温度計×4、圧力計×4、BFV65 (パイパス用)、GV20 (補給水)、GV20 (水抜) ×2		2	
HP-1	BFV80×2、積熱PT40×2、CV80、Yスト80		2	
HP-2	BFV65×2、積熱PT65×2、CV65、Yスト65		1	
HP-3	GV40×2、積熱PT40×2、CV40、Yスト40		1	
HP-4	GV40×2、積熱PT40×2、CV40、Yスト40		1	
HHS-1	BV80、BV65×2、GV40×2、GV25 (ドレン)、温度計、圧力計、系統別流量計×5		1	
HHR-1	BV80、BV65×2、GV40×2、GV25 (放気管)、GV20 (補給水)、GV25 (給排水)、GV25 (ドレン)、温度計、圧力計、系統別流量計×4		1	
EXT-1	安全弁25、GV20、AV20		1	
FWP-1	GV20×2		1	

(配管凡例)

温水管 (往)	配管用炭素鋼継管 (黒)
温水管 (還)	配管用炭素鋼継管 (黒)





整備項目


1 ● : 真空式温水発生器定期点検整備

図9-1


図7、図8は欠番

モンキーハウス

图 9-2



外壁・屋根図 3 = 1 / 50




外壁・屋根図 3 = 1 / 50

冷気機台表

項目	名称	仕様	数量	品名・メーカー名
P.F-2	右圧縮機台	排気機400φx2.300mmx100x100	6	3F-400SS1 三菱電機
	圧縮機台	圧縮機400φx2.300mmx100x100	6	3F-400SS1 三菱電機
	運転シャッター	運転シャッター	6	PS-40SSM 三菱電機
項目	名称	仕様	数量	品名・メーカー名
CRF-1	サーキュレーター	天吊型 風量1000m³/h 垂直吹き出し高さ7m以上 設置面積20m²/台	7	AIR-915CRA (三菱)
		1φ100V100W		
		縦向き設置・自動停止・リモコンスイッチ・2重		
		(多段通風・自動停止・遠近角調整・防塵機能)		
		送風方向リール・天吊金具		

細線は、既存部分を示す。
太線は、新規部分を示す。



空中平図 3 = 1 / 100

しゅん 功 図	
工 事 名	岡山動物園モンキーハウス改修工事
図 面 名 称	図面・概略図
請 負 人	北海道三建サ 建設株式会社
工 期	第 1 期 10月1日

モンキーハウス

図9-3

[illegible]