

円山動物園で使用する電力仕様書（高圧）

1 概要

（1）適用範囲

本仕様書は、環境局円山動物園で使用する電力の調達について適用する。

- （2）需要場所
（3）用途
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

2 調達仕様

（1）供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

（2）契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 5 4 0 kW
イ 予定使用電力量 2, 7 6 7, 6 1 1 kWh
内訳 令和 6 年度 1, 600, 085kWh (R6. 10～R7. 3)
令和 7 年度 1, 167, 526kWh (R7. 4～R7. 9)

（3）調達期間

令和 6 年 10 月 1 日 0 時から令和 7 年 9 月 30 日 24 時までの 12 カ月

- （4）需給地点
（5）電気工作物の財産分界点
（6）保安上の責任分界点
（7）力率
- 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

基本料金の力率割引に適用する力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセントとする。)

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 参加資格

札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱(令和 3 年 3 月 29 日環境局長決裁)別表(第 4 条関係)の環境配慮評価基準に適合するものであること。

4 添付資料

(1) 仕様別記一覧

(2) 円山動物園 電力使用予定量

(3) 最大需要電力発生月の負荷曲線図(令和 6 年 3 月)

(4) 最大需要電力発生日の負荷曲線図(令和 6 年 3 月 2 日)