

円山動物園で使用する電力仕様書（高圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は、環境局円山動物園で使用する電力の調達について適用する。

- (2) 需要場所 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
(3) 用途 }

2 調達仕様

(1) 供給電気方式等

- ア 供給電気方式
イ 供給電圧（標準電圧）
ウ 計量電圧（標準電圧）
エ 標準周波数
オ 受電方式
カ 自家発電設備
キ 蓄熱設備等
- } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり

(2) 契約電力（最大使用電力）及び予定使用電力量

- ア 契約電力 5 2 8 KW
イ 予定使用電力量 2, 6 2 2, 4 7 7 kWh
内訳 令和 4 年度 1, 567, 464kw (R4. 10～R5. 3)
令和 5 年度 1, 055, 013kw (R5. 4～R5. 9)

(3) 調達期間

令和 4 年 1 0 月 1 日 0 時から令和 5 年 9 月 3 0 日 24 時までの 1 2 カ月

- (4) 需給地点
(5) 電気工作物の財産分界点 } 別紙「仕様書別記一覧」のとおり
(6) 保安上の責任分界点 }
- (7) 力率

力率は、その 1 月のうち毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率とする。

力率の単位は、パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位を四捨五入とする。（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100 パーセ

ントとする。)

(8) その他

ア 力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内の一般送配電事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は100%とし、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

3 参加資格

札幌市電力の調達に係る環境配慮要綱（令和3年3月29日環境局長決裁）別表（第4条関係）の環境配慮評価基準に適合するものであること。

4 添付資料

- (1) 円山動物園月別・年度別使用予定量
- (2) 重負荷月（令和4年1月）の負荷曲線
- (3) 重負荷日（令和4年1月3日）の負荷曲線
- (4) 仕様別記一覧
- (5) 契約単価積算内訳書