




記号	名 称	系 統 名	寸 法	備 考	数 量
①	電動二方弁設置	リバーシブル系統	50×50	BFY100×2・BFY100・Y型リバーシブル	1
②	電動両開き弁設置	二次送水系統	80×80 (F)	BFY150×2・BFY150・Y型リバーシブル	1
③	電動二方弁設置	04C-A01系統	25×25	BW40×2・BW25・Y型リバーシブル	1
④	※	04C-A02系統	65×65 (F)	BFY80×2・BFY65・Y型リバーシブル	1
⑤	※	04C-A03系統	40×40	BFY60×2・BW40・Y型リバーシブル	1
⑥	※	※C-A1系統	80×80	BFY80×2・BW80・Y型リバーシブル	1
⑦	変流量弁設置	リバーシブル系統	リバーシブル系統 (TS34725-2・50A)	変流量弁 50 (R ¹ /R ²)・BW40×3・Y型リバーシブル	1
⑧	※	リバーシブル系統	リバーシブル系統 (TS34725-1・32A)	変流量弁 32 (R ¹ /R ²)・BW40×3・Y型リバーシブル	1
⑨	減圧弁	リバーシブル系統	80×80	BW40×2・BW15×3・BW15×2	1

【04C-A01】 BFY100×2個 BW25×2個 Y型リバーシブル 1個 自動空気抜き弁 RφOD×2個 圧力計×2個 温度計×4個 自動空気抜き弁×2個 圧力計×2個 BW15×2個 BFY65 (リバーシブル)	【04C-A02】 BFY100×2個 BW25×2個 Y型リバーシブル 1個 自動空気抜き弁 RφOD×2個 圧力計×2個 温度計×4個 自動空気抜き弁×2個 圧力計×2個 BW15×2個 BFY65 (リバーシブル)	【04C-A03】 BFY100×2個 BW25×2個 Y型リバーシブル 1個 自動空気抜き弁 RφOD×2個 圧力計×2個 温度計×4個 自動空気抜き弁×2個 圧力計×2個 BW15×2個 BFY65 (リバーシブル)	【04C-A04】 BFY100×2個 BW25×2個 Y型リバーシブル 1個 自動空気抜き弁 RφOD×2個 圧力計×2個 温度計×4個 自動空気抜き弁×2個 圧力計×2個 BW15×2個 BFY65 (リバーシブル)
---	---	---	---





図29-7

カバ・ライオン館



配理室	
幅 込 口	
VNB 700×700	
3.510 CMH	
器具BOX 900×900×600H	

地面・ピット平面図 (機材設置) S=1/150

チャンネル一覧表


No	名 称	材質・寸法	仕 様	数
800	分岐チャンネル	1,200×1,200×1,200H	高耐食性メッキ鋼板 点検口600×450	1
800	分岐チャンネル	1,800×1,200×1,200H	高耐食性メッキ鋼板 点検口600×450	1

図29-8

カバ・ライオン館

し ゅ ん 功 図				
工 事 名	岡山県動物アフリカゾーン事業整備推進施設工事			
図 面 名 称	A様 地面・ピット平面図 (機材設置)			用 尺 1/150
担 当 人	環境設備エンジニアリング株式会社 設備代理人 後 藤 雅 宏			
工 期	算 定 平成25年 9月 24日	期 間	実 施	日 数 57
	しゅん功 平成27年 3月 13日	実 施	実 施	





カバ・ライオン館



図29-9

しゅん 功 図				
工 事 名	門山神社地区アフリカゾウ舎新築増築工事			
図 面 名 称	A 図 1 階平面図（換気設備）	用 尺	1/100	
図 面 代 理 人	環境設備エンジニアリング株式会社			
図 面 製 作 人	環境設備エンジニアリング株式会社			
工 期	着 工 平成25年 9月 24日 しゅん 功 平成27年 3月 13日	製 図 者	10	57